

2020年9月3日

皆様へ

当社山根受変電所施設内での火災発生について（お詫び）

日立セメント株式会社  
日立工場長 堀辺 忍

8月31日(月)22時6分ごろ、当社山根受変電所において火災事故が発生しました。また、当事故により市内の一部地域が停電する影響を発生させてしまいました。市民の皆様、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

本件につきまして、本日9月3日現在、判明している内容は下記のとおりです。

#### 記

##### 1. 発生場所

山根受変電所 日立市助川町山根 2858

##### 2. 発生日時

8月31日(月) 出火 22時6分  
鎮火 23時46分

##### 3. 出火原因

受変電所施設内に設置した「柱上油入開閉器(高圧交流負荷電流の開閉を行う機器)」のからのスパークにより発生したもので、現在詳細を調査中です。

##### 4. 被害状況

人的被害及び施設外への延焼はありませんでした。

以上

問合せ: 日立セメント株式会社  
総務課  
TEL:0294-23-7400